

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

**Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatásra**

Ajánlat kérő	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest Dózsa György út 152. Iktatószáma: <i>Gpd/148-4</i> /2017. ügyintéző: Kezes Gábor
Adószám:	15493950-2-41
Cégszerűen képviseli:	Gyuris Tamás igazgató
Az ajánlat megtételéhez szükséges információk	Kezes Gábor, tel: +36-30-485-2706 E- mail: kezes.gabor@bmszki.hu

**Kérem árajánlatukat az alábbi szolgáltatásra:**

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ellátási egységeinél üzemelő tűzjelző berendezések vonatkozó jogszabály szerinti karbantartása 2018. január 01. és 2019. december 31. között, határozott időtartamra szóló szerződéssel. Az ajánlathoz az alábbi adatokat kell megadni:

Ajánlat tevő	
Adószám:	
Cégszerűen képviseli:	
Vállalkozói igazolvány száma	
Céggjegyzék száma	
Kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei	

A teljesítés helye gyakorisága (az írható excel táblázat megkérhető az alábbi e-mail címen: [kezes.gabor@bmszki.hu](mailto:kezes.gabor@bmszki.hu)).

Elítélési egység	Tűzjelző berendezések			Karbantartás éves összege/bruttó
	Tűzjelző központ típusa	Eszközök száma	Telepítés éve, karbantartási ciklusok	
1083. Bp. Alföldi utca 6-8.	1 db. ARITECH FP 1200 típusú intelligens címzhető tűzjelző berendezés	Optikai füst érzékelő: 204 db. Hősebesség érzékelő: 18 db. Kézi jelzésadó: 32 db. Hangjelző: 50 db. R8-s optikai füstérzékelő: 1 db.	Tűzjelző telepítés éve: 2007. Tetőterre kiterjedő bővítés éve: 2009. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1097. Bp. Aszódi utca 18.	1 db. Schrack BMZ integral intelligens tűzjelző	Optikai füst és kombinált hő érzékelő: 387 db. Kézi jelzésadó: 34 db. Hangjelző: 105 db.	Telepítés éve: 2011. Karbantartás: évi 4 alkalom. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1105. Bp. Bánya utca 37.	1 db. JAMES STUART NE típusú hagyományos hurokrendszerű tűzjelző központ	ionizációs füstérzékelő: 16 db. Hősebesség érzékelő: 3 db. Kézi jelzésadó: 3 db. Hangjelző: 4 db.	Tűzjelző telepítés éve: 1999. Karbantartás: negyedévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1134. Bp. Dózsa György út 152.	1 db. NOTIFIER AM 6000 típusú intelligens címzhető tűzjelző központ, 1 db. másodkijelző	Füstérzékelő: 582 db. Hősebesség érzékelő: 24 db. Kézi jelzésadó: 49 db. Hangjelző: 27 db.	Telepítés éve: 2000. Karbantartás: havonta. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1105. Bp. Bld utca 9.	1 db. OS 9400 M típusú intelligens, címzhető tűzjelző központ	Füstérzékelő: 38 db. Hősebesség érzékelő: 6 db. Kézi jelzésadó: 4 db. Hangjelző: 4 db.	Tűzjelző telepítés éve: 2004. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1097. Bp. Gydl út 33-35.	1 db. MMG-AM 6202-0-114-2 jelzőközpont	ionizációs füstérzékelő: 18 db. Hősebesség érzékelő: 4 db. Kézi jelzésadó: 24 db.	Telepítés éve: 1983 a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. Karbantartás: negyedévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1089. Bp. Kálvária utca 23.	1 db. DS 9400 M hagyományos címzhető tűzjelző központ	Optikai füst érzékelő: 54 db. Hősebesség érzékelő: 3 db. Kézi jelzésadó: 7 db. Hangjelző: 9 db.	Tűzjelző telepítés éve: 2004. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1119. Bp. Kocsis utca 5.	1 db. címzhető intelligens automatikus tűzjelző berendezés átjelzéssel Tip.: NOTIFIER AM 6000	optikai füstérzékelő: 573 db. hősebesség érzékelő: 42 db. kézi jelzésadó 78 db. hangjelző: 76 db.	Telepítés éve: 2004. Karbantartás száma: évi két alkalommal. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1097. Bp. Zsnyes Klmán utca 88. "GP épület, Kőbányai út 22. "H" épület	Tűzjelző központ: Meniver DF 6000	Optikai füstérzékelők száma: 162 db, Hősebesség érzékelők száma: 7 db, Kézi jelzésadók száma: 23 db. Hangjelző: 35 db. Másodkijelző: 2 db.	Telepítés éve: 2012. Karbantartások száma: évi két alkalommal. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1097. Bp. Külső Mester utca 84.	1 db. hagyományos hurok rendszerű tűzjelző berendezés, Tip.: BENTEL J 506	ionizációs füstérzékelő: 57 db. Hősebesség érzékelő: 4 db. Kézi jelzésadó: 6 db. Hangjelző: 4 db.	Telepítés éve: 1999. Karbantartás száma: évi négy alkalom. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1142. Bp. Rákosszeg park 4.	1 db. nem automatikus tűzjelző berendezés kézi jelzésadókkal és hangjelzőkkel, a Rákosszeg park 4. szám alatt	Kézi jelzésadók és hangjelzők tekintetében, összesen: 10 db. kézi jelzésadó és 10 db. hangjelző.	Telepítés éve: 2004. Karbantartás száma: félévente.	
1134. Bp. Szabolcs utca 33-35.	1 db. Schrack BMZ integral intelligens tűzjelző	Optikai füst és kombinált hő érzékelő: 419 db. Kézi jelzésadó: 29 db. Hangjelző: 56 db. Tápegység: 4 db.	Telepítés éve: 2012. Karbantartások száma: évi két alkalommal. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1097. Bp. Tólbás utca 31.	1 db. ARITECH FP 1216EN22 típusú intelligens címzhető tűzjelző berendezés	Optikai füst érzékelő: 87 db. Hősebesség érzékelő: 4 db. Kézi jelzésadó: 17 db. Hangjelző: 16 db.	Tűzjelző telepítés éve: 2007. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1103. Bp. Vaspálya utca 56.	1 db. PROMATT CX-32. típusú intelligens, címzhető tűzjelző központ	Füstérzékelő: 24 db. Hősebesség érzékelő: 2 db. Kombinált hő- és füstérzékelő: 25 db. Kézi jelzésadó: 10 db. Hangjelző: 13 db.	Tűzjelző telepítés éve: 2003. Bővítés: 2014. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
1044. Bp. Váci út 102.	1 db. Schrack Meniver BMZ integral intelligens tűzjelző	Optikai füst és kombinált hő érzékelő: 51 db. Kézi jelzésadó: 4 db. Hangjelző: 25 db. Indikátor: 12 db.	Telepítés éve: 2011. Karbantartás: félévente. Az eszközök folyamatos tisztítása szükséges az objektum jellegéből, funkciójából fakadóan.	
<b>Karbantartás összesen/bruttó</b>				

## Feltételek:

1. Részajánlat nem tehető, 2. Az ajánlat hiánypótlása nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat. 3. Az ajánlatkérő az eljárást – indokolás nélkül – eredménytelenné nyilváníthatja. 4. Az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. november 06. 10. 00 óra) az ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről írásbeli értesítést utóbbi esetben új ajánlati felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek. 5. A szerződés megkötésének határideje: 2018. január 01. 6. A beszerzési döntés meghozatalára az igazgató jogosult.

## Az ajánlatok benyújtása:

Az ajánlatot cégszerűen aláírva 1 példányban az ajánlat **közzétételét követően, 2017. november 06.-án 10. 00 óráig** (beérkezési idő) lehet benyújtani: postai úton, 1134 Bp. Dózsa György út 152., vagy személyesen (zárt borítékban) munkanapokon 09.00 – 12.00 óra között a 1134. Bp. Dózsa György út 152. szám alatt található Titkárságon. A borítékon szerepelnie kell: „Ajánlat tűzjelző berendezések karbantartására 2017”. A Titkárság az ajánlatokat érkezteti és iktatja.


Az ajánlattevő az ajánlattal együtt köteles benyújtani:

- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megismerte és elfogadta az ajánlati felhívás feltételeit,
- cégek kivonatát és aláírási címpéldányát, vagy vállalkozói igazolványának másolatát.
- referenciaigazolást, hogy rendelkezik tűzjelző rendszer karbantartásából legalább egy bruttó 9 500 000 Ft értékű szerződéssel, nyilatkozattal a szerződésszerű teljesítésről.

**Eredményhirdetés:**

Az árajánlatok bontása és javaslattétel a beszerzési döntésre: 2017. november 07. délelőtt 10. 00 óra, 1134 Bp. Dózsa György út 150. I. emelet 104. számú helyiségében. Az árajánlatok bontásán jelenlévők: Princz Dávid műszaki és üzemeltetési csoportvezető, Kezes Gábor tűz-, munka- és őrzésvédelmi előadó, Debreceni Dénes műszaki előadó. Eredményhirdetés határideje és módja: 2017. november 14.-ig írásban (e-mailben történő feladás). Szerződéskötés határideje: 2017. december 15.

Budapest, 2017. 10. 30. ....



Gyuris Tamás  
igazgató

Közzététel:

[www.bmszki.hu](http://www.bmszki.hu), 2017. 10. 31. ....